

**СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 37/20,**  
 поступивших в рамках общественного обсуждения заключения  
 государственной историко-культурной экспертизы

Проектной документации на проведение работ по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Здание Шамовской больницы, 1908 г., арх. К.С.Олешкевич», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Калинина, д.5 («Приспособление здания флигеля (литер Ж) Шамовской больницы под переходную галерею комплекса «KAZAN PALACE BY TASIGO»), подготовленный аттестованными экспертами по проведению историко-культурной экспертизы, опубликованный в сети «интернет» от 03.06.2020 года.

№п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
1.	<p>Прорубка дверного проёма абсолютно не законна и не обоснована! Проёма там не было и быть не может! Если проект будет согласован, то подробное письмо со всеми проектными материалами отправиться в прокуратуру <i>(орфография и пунктуация автора сохранены)</i></p>	<p>Согласно разделу 3. «Архитектурные и конструктивные решения» в рамках приспособления для современного использования предполагается устройство с помощью наземных стеклянных галерей проходной галереи через здания флигеля (блок В), соединяющей главный и новый (строящийся) корпуса гостиницы, с устройством по оси 4 дверного проема в стене здания флигеля, выходящего в стеклянный переход ведущий в новый корпус гостиницы (строящийся). Устройство проема предполагается за счет раскрытия существующего оконного проема.</p> <p>Согласно стр. 176 раздела «Предварительные работы» Подраздела 1, 2. «Исходно-разрешительная документация. Предварительные исследования» предлагаемое приспособление здания флигеля под проходную галерею в соответствии с современными строительными нормами не окажет неблагоприятного влияния на строительные конструкции и элементы здания в целом, в связи с тем, что не предусмотрено увеличение нагрузки на существующие конструкции.</p> <p>Согласно странице 25 акта государственной историко-культурной экспертизы от 02.06.2020</p>

		<p>года (эксперты: Н.П.Девятова, Н.Л.Удина, О.А. Свиридовский) предполагаемые по результатам комплексных научных исследований мероприятия по приспособлению объекта культурного наследия восстанавливают историческую функцию служебного здания, при этом не затрагивают исторически сложившуюся конструктивную схему здания Шамовской больницы, не изменяют основные функциональные, технические, архитектурно-художественные решения и габариты здания в плане, не затронут элементы объекта культурного наследия, представляющие историко-культурную ценность. Представленные проектные решения не нарушают особенности объекта культурного наследия, послужившие основанием для включения его в Реестр и подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны), утверждённые приказом Министерства культуры Республики Татарстан от 22.10.2015 №1150 од.</p> <p>Также, данное проектное решение было отражено в положительном заключении акта государственной историко-культурной экспертизы от 02.06.2020.</p> <p>На основании изложенного Комитет отклоняет данное замечание.</p>
--	--	--

**Председатель Комитета  
Республики Татарстан  
по охране  
объектов культурного наследия**



**И.Н. Гушин**

07.07.2020

дата